



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 482, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
(заместитель)

_____ м.п.



О.А. Гильярский

Экспертное заключение

№ 3476-6

от « 29 » 10 2014 г.

В соответствии с заявкой ЗАО «профайн РУС» (юр. адрес: 115419, г. Москва, 2-й Рошинский пр-д, д.8) № 3476 от 14.10. 2014 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) профилей поливинилхлоридных для оконных и дверных блоков систем Knipping.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для изготовления оконных и дверных блоков»,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 4671 от 29.10.2014 г.

Экспертиза документации.

Поливинилхлоридные профили для оконных и дверных блоков систем Knipping (далее - профили) предназначены для изготовления оконных и дверных блоков для всех типов зданий и сооружений (А-В).

Сведения об использовании. Применение профилей должно сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия- изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно- технических документов.

Сведения о транспортировке и хранении. Профили перевозят всеми видами транспорта на паллетах или поддонах в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Профили следует хранить в крытых складских

помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей. При хранении профили укладывают на поверхность по всей длине, расстояние между опорными подкладками не должно превышать 1 м. Длина свободно свисающих концов профиля не должна превышать 0,5 м. Максимальная высота штабеля при хранении россыпью - не более 0,8 мм.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

Требования к упаковке. Условия упаковки, транспортирования и хранения должны обеспечивать предохранение профилей от загрязнения, деформаций и механических повреждений. Профили укладывают в пачки. При укладке профилей сложного сечения рекомендуется применение специальных транспортных прокладок. Пачки упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и при необходимости перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 или другими перевязочными материалами. Количество профилей в пачках устанавливают в технической документации.

Требования к маркировке. На каждый главный профиль должна быть нанесена разборчивая маркировка не менее чем через каждые 1000 мм по всей длине профиля. Маркировку следует наносить на поверхности профилей таким образом, чтобы обеспечивалась возможность ее визуального контроля после изготовления и монтажа изделия. Допускается нанесение маркировки в зонах профиля, доступных визуальному контролю после демонтажа стеклопакета.

Маркировка должна содержать:

- номер экструдера, партии и (или) смены;
- дату изготовления;
- условное обозначение профилей по 4.7 ГОСТ 30673-99 (кроме слова "Профиль").

Допускается включать в маркировку дополнительные сведения согласно требованиям технической документации предприятия-изготовителя или условий потребителя.

На каждую упаковку (пачку, палетту, поддон) главных и доборных профилей прикрепляют этикетку с маркировкой, которая должна включать:

- условное обозначение профиля;
- число профилей (шт.);
- длину профилей (м);
- дату упаковки;
- номер упаковщика (приемщика).

Гарантии изготовителя. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие профилей требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем правил их транспортирования и хранения, а также

изготовления, монтажа и эксплуатации изделий из них. Гарантийный срок хранения изделий у потребителя - 1 год со дня отгрузки изделий со склада изготовителя. Гарантийный срок службы профилей в готовых оконных и дверных блоках (отсутствие скрытых дефектов профилей) - не менее пяти лет со дня выпуска изделий.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца профиля системы Knipping.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):		
		ПДК а.в., мг/м.куб
Ацетон	менее 0,175	не более 0,35
Бензол	менее 0, 005	не более 0,1
Бутанол	менее 0,05	не более 0,1
Винил хлористый	менее 0,0025	не более 0,01
Ксилол	менее 0,005	не более 0,2
Кумол	менее 0,005	не более 0,014
Псевдокумол	менее 0,005	не более 0,015
Метанол	менее 0,25	не более 0,5
Толуол	менее 0,005	не более 0,6
Фенол	менее 0,0005	не более 0,003
Формальдегид	менее 0,005	не более 0,01
Этилбензол	менее 0,005	не более 0,02
Интенсивность запаха	1 балл	2 балла

Заключение.

Поливинилхлоридные профили для оконных и дверных блоков систем Knipping, выпускаемые по ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для изготовления оконных и дверных блоков», **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

Эксперт

подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.